

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBRZEGU

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.

PSK. 453-5-3/15

Wpłynęło dnia 09.02.2015 r.
L. dz. 706

Tarnobrzeg, dnia 9 lutego 2015r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
 - 2) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 27 lutego 2013r., poz. 267 z późn. zm.),
 - 3) §2 ust. 2, §3 ust. 1 pkt 1, §14 ust. 1 pkt 3, §14 ust. 5, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej:

- w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody z sieci wodociągu Nowa Dęba w zakresie monitoringu kontrolnego – w dniu 03.02.2015r., w punkcie pobrania – Nadleśnictwo Nowa Dęba ul. Sikorskiego 2 – sprawozdanie z badań Nr HK.46.2015 (kod próbki 24/15) z dnia 06.02.2015,
- w ramach zlecenia PGKiM Sp. zo.o. ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, - w dniu 05.02.2015r., w punktach pobrania:
 - Budynek PSP w Nowej Dębic za komorą „Dezamet” – (kod próbki 41/zl/15)
 - Komora pomiarowa Alredówka - (kod próbki 42/zl/15) sprawozdanie z badań Nr HK.47.2015 z dnia 09.02.2015r.,
 - oraz pobranych w dniu 06.02.2015r. w punkcie Nadleśnictwo Nowa Dęba ul. Sikorskiego 2 (kod próbki 43/zl/15) sprawozdanie z badań Nr HK.48.2015 z dnia 09.02.2015r., wykonanych przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu Nowa Dęba, pod warunkiem, że wymagania mikrobiologiczne wody nie ulegną pogorszeniu i dopuszcza używanie wody wodociągowej po uprzednim jej przegotowaniu.

w związku z powyższym, nakazuje:

PGKiM Sp. z o.o. ul. Leśna 1 Nowa Dęba:

- 1) Doprowadzić wodę w wodociągu Nowa Dęba do warunków, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
- 2) Przedkładać, co 3 dni PPIS w Tarnobrzegu wyniki badań próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych.
- 3) Decyzję wykonać w terminie – 16.02.2015r.

UZASADNIENIE

W oparciu o wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody w sieci wodociągu Nowa Dęba w zakresie monitoringu kontrolnego – w dniu 03.02.2015r., w punkcie pobrania Nadleśnictwo Nowa Dęba ul. Sikorskiego 2 – sprawozdanie z badań Nr HK.46.2015 (kod próbki 24/15) z dnia 06.02.2015, stwierdzono ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w ilości 6 jtk w 100 ml wody, oraz w próbkach wody pobranych w ramach zlecenia PGKiM Sp. zo.o. ul. Leśna 1 39-460 Nowa Dęba stwierdzono:

- w dniu 05.02.2015r.:

- Budynek PSP w Nowej Dębie za komorą „Dezamet” – (kod próbki 41/zl/15) -liczbę bakterii grupy coli w ilości 16 jtk/100ml

Komora pomiarowa Alfredówka - (kod próbki 42/zl/15) - liczbę bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml

Wyniki zawarto w sprawozdaniu z badań Nr HK.47.2015 z dnia 09.02.2015r.,

- oraz pobranych w dniu 06.02.2015r. w punkcie pobrania Nadleśnictwo Nowa Dęba ul. Sikorskiego 2 (kod próbki 43/zl/15)

sprawozdanie z badań Nr HK.48.2015 z dnia 09.02.2015r., - stwierdzono liczbę bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/ml w 100 ml wody,

- przy najwyższej dopuszczalnej liczbie 0 jtk w 100ml wody.

W punkcie pobrania wody z dn. 06.02.2015r. tj. Stacja Uzdatniania Wody w Nowej Dębie nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Badania próbek wody wykonało Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu.

Obecność bakterii grupy coli w wodzie stanowi naruszenie wymagań mikrobiologicznych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, zawartych w załączniku nr 3A do cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia, które nie dopuszcza występowania tych mikroorganizmów w wodzie.

PPIS w Tarnobrzegu w dniu 09.02.2015r. w oparciu o wyniki badań wody zawarte w wyżej wymienionych sprawozdaniach z badań oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z wody, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z sieci wodociągu Nowa Dęba. Nadmienić należy, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń pozostałych parametrów mikrobiologicznych.

Bakterie grupy coli są uznawane za organizmy wskaźnikowe, świadczące m.in. o efektywności procesów uzdatniania wody, o prawidłowym stanie systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecnie prowadzona jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie. Realizacja przedsięwzięcia wymusza m.in. zmiany kierunków przepływu wody, zmiany ciśnienia w sieciach zasilających odbiorów, a także przerwy w dostawie wody, co może powodować m.in. chwilowe wabnięcia w składzie mikrobiologicznym wody. Przedsiębiorstwo wprowadziło profilaktyczną dezynfekcję wody wychodzącej ze SUW roztworem podchlorynu sodu w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Korzystanie z zanieczyszczonej bakteriami grupy coli wody do spożycia i higieny osobistej może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia, dlatego też PPIS w Tarnobrzegu dopuścił używanie wody z wodociągu Nowa Dęba po uprzednim jej przegotowaniu. Ponadto zobligował Przedsiębiorstwo do stałego monitorowania jakości wody w wodociągu pod względem mikrobiologicznym i przedkładał tu. Inspektorowi wyników badań wody celem sprawdzenia czy parametry mikrobiologiczne wody nie uległy pogorszeniu.

Po wykonaniu działań naprawczych, które doprowadzą jakość wody do wymagań zgodnych z załącznikiem nr 3A do rozporządzenia i udokumentowaniu tego faktu odpowiednimi wynikami badań wody, będzie możliwe korzystanie z wody wodociągowej do spożycia bez uprzedniego jej przegotowania.

Zgodnie z art. 10 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 27 lutego 2013r. poz. 267 z późn. zmianami) z uwagi na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi odstąpiono od zasady określonej w art. 10 §1 tj. czynnego udziału w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do całości dokumentacji zebranej w sprawie.

Wnieсение odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
[Signature]
mgr inż. Maria Trojanowska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba - do wykonania
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,
2. Starosta Tarnobrzegi, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów.