



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

IR.271.16.2022

Nowa Dęba, 22.04.2022r.

Dotyczy zadania: *Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne*

W dniu 06.04.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź opublikowaliśmy w dniu 21.04.2022r.

W dniu 22.04.2022r. publikujemy korektę do pytania nr 2 którego treść brzmi:

2. W miejscu projektowanego posadowienia agregatów freonowych jest zamontowany rząd paneli solarnych (strona południowa). Proszę o informację, czy można umiejscowić agregaty bezpośrednio przy budynku, na parkingu od strony zachodniej

Odpowiedz na pytanie:

Agregaty mają być ustawione pomiędzy ogniwami fotowoltaicznymi a ogrodzeniem od strony południowej i w związku z tym z przedmiaru uzupełniającego zostaje usunięte ogrodzenie. W załączeniu skorygowany przedmiar uzupełniający, oraz uzupełnienie dokumentacji technicznej.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302