



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

IR.271.16.2022

Nowa Dęba, 21.04.2022r.

Dotyczy zadania: *Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie na pomieszczenia rekreacyjne*

W dniu 06.04.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. W projekcie opisano, że do nowej centrali wentylacyjnej należy podłączyć 2 agregaty freonowe o mocy chłodniczej 56kW każdy. W przedmiarze zaś występuje jeden agregat o mocy 50 kW. Proszę o potwierdzenie która wartość jest poprawna i ile urządzeń należy dostarczyć i zamontować.
2. W miejscu projektowanego posadowienia agregatów freonowych jest zamontowany rząd paneli solarnych (strona południowa). Proszę o informację, czy można umiejscowić agregaty bezpośrednio przy budynku, na parkingu od strony zachodniej
3. Proszę o potwierdzenie czy rozdzielnia elektryczna w wentylatorni ma rezerwę zasilania na potrzeby nowych urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Dodatkowo proszę o udostępnienie projektu elektrycznego dotyczącego wykonania zasilania do tych urządzeń i uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.
4. W miejscu zaprojektowanego pionu N1W1 biegnie kanał zakończony zaślepioną czerpnią/wyrzutnią dachową. Proszę o informację, czy ten kanał jest do demontażu i czy w jego miejscu mają zostać puszczone kanały N1W1 obsługujące salkę fitness czy może ten kanał jest przewidziany do puszczenia w nim dwóch nowych kanałów.
5. Proszę o informację, czy w miejscu przechodzenia pionem N1W1 przez pomieszczenia na parterze będą wymagane do wykonania dodatkowe zabudowy prowadzonych instalacji. Proszę o przesłanie rzutu który uwzględnia miejsce przejścia kanałami przez parter (rzuty z uwzględnieniem pomieszczeń, przez które kanały będą przechodzić).
6. Proszę o informację, czy sanitariaty przy sali fitness na piętrze są objęte przebudową i remontem. Jeżeli tak, to w jakim zakresie?
7. Proszę o informację, czy podana przez Zamawiającego kwota na realizację zadania – załącznik nr 11 jest kwotą netto czy brutto.



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

Odpowiedzi:

Ad. 1

Agregaty należy wycenić i zamontować zgodnie z projektem technicznym tj. 2 szt. o mocy chłodniczej 56 kW każdy.

Ad. 2

Agregaty należy ustawić od strony zachodniej, ponieważ powinny one być ogrodzone w przedmiarze uzupełniającym skalkulowano ogrodzenie a plan instalacji (rys.1) uwzględnia lokalizacje agregatów przy ścianie zachodniej.

Ad. 3

Rozdzielnia główna RG nie ma rezerwy zasilania - w związku z tym zaprojektowana została przystawka do RG - rys. nr 2.

Ad. 4

Można wykorzystać istniejące przejścia, projekt przewidywał takie rozwiązanie.

Ad. 5

Wszelka dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

Ad.6.

Sala fitness - należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem remont w zakresie malowania ścian i sufitów.

Ad.7.

Kwota w załączniku nr 11 do SWZ jest kwotą brutto.

Informujemy, iż Zamawiający dodaje nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający dostosował dokumentację zamówienia zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r., o której mowa powyżej.

W związku z powyższym zmianie ulega:

- Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy art125ust1,
- Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy,
- Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej i potwierdzające aktualność informacji,
- Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z oświadczeniem.



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania ofert to 10 maja 2022r. godz. 9:00, termin otwarcia ofert to 10 maja 2022r. godz. 11:00.

**BURMISTRZ
Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl
