



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

RL.271.2.2022

Nowa Dęba, 17.02.2022r.

### **Dotyczy: Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie**

W dniu 11.02.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

#### **Pytania:**

W związku z zapisami m.in. pkt. 1.7. OPIS-PBW Załącznika nr 6b do SWZ "*...Ze względu na bliskie sąsiedztwo ujęć wody pitnej dla miasta, renowację kanalizacji należy przeprowadzić przy pomocy żywic epoksydowych..*", a tym samym przy jednoczesnym niedopuszczeniu do zastosowania żywic zawierających styren, z uwagi na lokalizację przedmiotowego postępowania w pośredniej strefie ochrony ujęć wody, wnosimy o dopuszczenie do zastosowania rękawów nasączonych np. żywicami poliestrowymi bezstyrenowymi.

Wskazujemy, iż na rynku dostępne są do zastosowania rękawy nasączone żywicami poliestrowymi bezstyrenowymi, które posiadają wszelkie dopuszczenia do stosowania nie tylko na sieciach kanalizacyjnych ale i wodociągowych a tym samym mogą być stosowane m.in. na terenach ochronnych ujęć wody pitnej. Nie znajdujemy więc uzasadnienia ograniczenia rodzaju żywicy jaką nasączony ma być rękaw filcowy wykonany z żywicy poliestrowej wyłącznie do żywicy epoksydowej skoro dostępne są inne rodzaje żywic spełniających wymagania Zamawiającego.

#### **Odpowiedz na pytania:**

Renowacja kanalizacji ma zostać wykonana zgodnie z Dokumentacją projektową tj. rękawem filcowym z zewnętrzną folią PU, PVC lub PP nasączonym pigmentową żywicą epoksydową. Ponadto rękaw i żywice muszą spełniać wszystkie parametry opisane w pkt. 8 Projektu Budowlano – Wykonawczego.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin ofert.

składania i otarcia

**Aktualny termin składania ofert to 1 marca 2022r.**

**godz. 9:00, a termin**

**otwarcia ofert to 1 marca 2022r. godz. 11:00.** Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

**BURMISTRZ**  
**Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302