



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.2022

Nowa Dęba, 17.02.2022r.

Dotyczy: Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie

W dniu 10.02.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że renowacja kanalizacji powinna zostać wykonana żywicami, które charakteryzują się brakiem toksyczności i maksymalnie ograniczają zanieczyszczenie środowiska.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w celu ograniczenia ryzyka niekontrolowanego wypływu żywicy w trakcie nasączania i zanieczyszczenia środowiska Zamawiający dopuszcza również nasączanie rękawów w warunkach kontrolowanych fabrycznych.
3. W związku ze zmianą oznaczeń GISCODE, nie ma możliwości aby żywica spełniała wymogi GISCODE REI ponieważ aktualnie obowiązującym zamiast GISCODE REI jest GISCODE RE30 - produkty uczulające, całkowicie stałe. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego zapisu i pozostawienie konieczności impregnacji żywicami o właściwościach nietoksycznych.
4. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w związku z tym, że żywice winyloestrowe charakteryzują się brakiem styrenu (są nietoksyczne), a są wykorzystywane do renowacji sieci wodociągowej (posiadają min. atest PZH i są bezpieczne), jak również nasączanie rękawa odbywa się w warunkach fabrycznych, co całkowicie eliminuje potencjalne ryzyko niekontrolowanego wycieku żywicy w trakcie procesu nasączania, Zamawiający dopuści zastosowanie takich żywic. W/w żywice w porównaniu do epoksydowych dodatkowo charakteryzują się znacznie wyższą odpornością na agresywne działanie ścieków, a rękawy nasączone tego typu żywicą będą zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz na pytania:

Ad1.

Zamawiający dopuszcza wyłącznie żywice epoksydową.

Ad2

Tak.

Ad3.

Zastosowana żywica epoksydowa musi spełniać aktualne normy i wymogi.

Ad4.

Zgodnie z odpowiedzią Ad.1.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 1 marca 2022r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert to 1 marca 2022r. godz. 11:00.

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

**BURMISTRZ
Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302