



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.2022

Nowa Dęba, 17.02.2022r.

Dotyczy: Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie

W dniu 09.02.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytania:

Zwracamy się o określenie jaki rodzaj rękawa ma być zastosowany. W części dokumentacji, m.in. w przedmiarach jest informacja „Renowacja kanałów meoda bezwykopową za pomocą rękawa uszczelniającego – CIPP”. Natomiast w STWIOR str. 24 i 25 jasno wskazany jest rękaw o minimalnej sztywności obwodowej SN 4 kN/m².

Celem prawidłowej wyceny zwracamy się o potwierdzenie, że zastosowany rękaw ma posiadać parametry wytrzymałościowe obejmujące m.in. sztywność obwodową nie mniejszą niż SN 4 kN/m².

Odpowiedz na pytania:

Zamawiający potwierdza, rękaw po utwardzeniu ma posiadać sztywność obwodową nie mniejszą niż 4 kN/m².

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 1 marca 2022r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert to 1 marca 2022r. godz. 11:00.

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302