



GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.9.2022

Nowa Dęba, 28.03.2022r.

Dotyczy: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli

W dniu 25.03.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

W przedmiarze budowlanym brak nakładów, demontaż ,ponowny montaż rynien Budynku Szkoły., rur spustowych, odsunięcie odpływu kanalizacji deszczowej z rynien, zbitcia gzymsu górnego budynku. Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedz na pytanie:

Nie ma konieczności demontażu rynien, w przedmiotowym obszarze nie ma sieci kanalizacji deszczowej, woda opadowa z dachu jest odprowadzona na teren zielony Inwestora, gzymsy należy "schować" w warstwie ocieplenia bez ich skuwania, a demontaż rur spustowych na czas wykonania ocieplenia ścian, a następnie ponowny ich montaż należy w kalkulować w cenę zadania.

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

Informujemy, iż aktualny termin składania ofert to 31.03.2022r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert to 31.03.2022r. godz.11:00.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302