



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.12.1.2014

Nowa Dęba, 23 maja 2014r.

Dotyczy: Remont mostu drewnianego w km 4+746 rz. Dęba (dz. nr ewid. 909 obręb Tarnowska Wola) pomiędzy drogą powiatową nr 1114R (dz. nr ewid. 913 obręb Tarnowska Wola), a drogą gminną (dz. nr ewid. 1031 obręb Dęba)” w miejscowości Tarnowska Wola, Gmina Nowa Dęba na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 909 – obręb Tarnowska Wola

W dniu 22 maja 2014r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1.

Wykonanie pali stalowych z rur o średnicy 400x8,8 mm obmiar 28 mb, czy nie powinno być 8 szt. x 7mb =56mb?

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zmienia się przedmiar robót w punkcie IV.7 ilość jednostek prawidłowa wartość to 56mb.

Pytanie nr 2.

Czy rury stalowe powinny być nowe, czy można wykorzystać używany materiał o tych samych parametrach?

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania w tym rury stalowe muszą być nowe.

Pytanie nr 3.

W miejscu remontowanego mostu widoczne są fundamenty żelbetowe konstrukcji starego mostu.

- czy ww. fundamenty nie kolidują z obsadzeniem pali?
- czy powinny być zdemontowane?

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Wszystkie elementy kolidujące z obiektem powinny zostać usunięte.

Pytanie nr 4.

Czy powinna być zastosowana organizacja ruchu w trakcie prowadzenia prac?

Odpowiedz na pytanie nr 4.

Zgodnie z §9 pkt. 3 projektu umowy należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1114R relacji Stale – droga krajowa nr 9 oraz na drogach stanowiących własność Gminy Nowa Dęba oznaczonych nr ewid. 1031,1033 – obręb Dęba i 801, 558 557 - obręb Alfredówka na czas wykonywania robót budowlanych wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem i przedłożyć go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

BURMISTRZ
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302