




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.28.5.2014

Nowa Dęba, 2 października 2014r.



Dotyczy: Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie – etap II

W dniu 1 października 2014r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Pytanie:

Witam,

Proszę o odpowiedz jaki rdzeń ma mieć płyta warstwowa dachowa?

Odpowiedź na pytanie :

Płyta warstwowa dachowa powinna posiadać rdzeń wykonany z pianki poliuretanowej spełniającej warunki NRO.

Ponadto informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Z up. BURMISTRZA

mgr Zygmunt Żołądź

Z-ca Burmistrza

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302