



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.28.4.2014

Nowa Dęba, 2 października 2014r.



Dotyczy: Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie – etap II

W dniu 25 września 2014r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Pytanie:

Witam,

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, stwierdzam, że zaprojektowana podłoga sportowa nie spełnia aktualnie obowiązujących norm (brak podkładek elastycznych - konstrukcja podłogi nie jest elastyczna, systemu z płytami pilśniowymi już się nie stosuje, linie boisk są niezgodne z aktualnymi wytycznymi). W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie wytycznych projektowych.

Odpowiedź na pytanie :

Podbudowa pod podłogę sportową musi spełniać warunki obowiązującej normy PE-EN 14904.

Z up. BURMISTRZA

mgr Zygmunt Żołądź
Z-ca Burmistrza

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302