



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.28.2.2014

Nowa Dęba, 25 września 2014r.



Dotyczy: Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie – etap II

W dniu 24 września 2014r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Pytanie:

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, schematu technologicznego i przedmiarów dotyczących technologii kotłowni, stwierdzamy brak następujących pozycji w przedmiarach:

- zawór odcinający z funkcją opróżniania typ SU
- zawór trójdrożny mieszający instalacji c.o. grzejnikowego
- pompa obiegowa zładu c.o.
- pompa obiegowa zładu c.t.
- pompa obiegowa zładu c.w.u
- pompa obiegowa instalacji c.w.u.
- filtr siatkowy śr. 40 mm
- filtr siatkowy śr. 25 mm
- filtr siatkowy śr. 15 mm
- wodomierz typ JS1,5 15mm
- studzienka schładzająca z pompą zatapialną Drena
- układ spalinowy typ SS-OP-IC wyposażony w kontroler spalin typ ABGAS-CONTROL
- komin spalinowy śr. 200mm
- detektor dwutlenku węgla typ WG-22N

Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ do wyceny należy przyjąć takie ilości materiałów, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania pełnego zakresu robót. Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów o elementy instalacji wymienione w pytaniu. Powyższe należy uwzględnić w ofercie zgodnie z dokumentacją projektową i schematem technologicznym.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a