



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

---

RL.271.8.1.2014

Nowa Dęba, 30 kwietnia 2014r.

## **Dotyczy: Rozbudowa istniejących placów zabaw przy budynkach Mickiewicza 4 i 6 oraz Krasickiego 3 w Nowej Dębie**

W dniu 28 kwietnia 2014r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania na które odpowiedzi publikujemy poniżej:

### **Pytanie nr 1.**

Zgodnie z ustawą PZP art. 29 proszę o określenie, z jakiego dokładnie rodzaju drewna konstrukcyjnego mają być wykonane urządzenia zabawowe, czy ma być to drewno rdzeniowe, bezrdzeniowe czy też klejone oraz proszę o określenie czy urządzenia mają być montowane na kotwach czy bezpośrednio w gruncie? Z uwagi na fakt, że cena stanowi 100% bardzo prosimy o ustosunkowanie się do naszego pytania, gdyż rodzaj zastosowanego drewna, jak również sposób montażu ma duży wpływ na ostateczną cenę urządzeń zabawowych i ich jakość.

### **Odpowiedz na pytanie nr 1.**

Należy zastosować drewno lite bezrdzeniowe, montaż urządzeń zabawowych do gruntu za pomocą kotw stalowych.

### **Pytanie nr 2.**

Czy zamawiający wykona we własnym zakresie nawierzchnie bezpieczne zgodne z normą PN-EN 1176 oraz PN-EN1177 pod urządzeniami w strefach bezpiecznych urządzeń, czy Wykonawcy powinni wycenić również wykonanie nawierzchni bezpiecznych, jeśli tak to jakiego rodzaju ma to być nawierzchnia?

### **Odpowiedz na pytanie nr 2.**

Zadanie nie obejmuje swym zakresem wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

**BURMISTRZ**  
Wiesław Ordon

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302