



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.4.2015

Nowa Dęba, 2 lutego 2015r.



Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka, gmina Nowa Dęba

W dniu 23 stycznia 2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie nr 1 i 2:

Ilość zlewni – przepompowni skorygowano przez kosztorysanta do 10 szt. przepompowni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 oraz przypisane dla nich zlewnie. Nie jesteśmy w stanie określić ilości kształtek, gdyż przyłącza do budynków wykonane są z różnego materiału (Wykonawca musi oszacować te ilości kształtek na własną rękę). Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru robót na wykonanie przyłączy do budynków.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zestawianie studni w projekcie jest dokumentem wiążącym. W ciągach pieszo – jezdnych stosować studnie z włazem typu ciężkiego na płycie odciążającej, pozostałe w terenach zielonych stosujemy bez płyty odciążającej z włazem typu lekkiego lub średniego wg Zestawienia.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

NIE.

Dodatkowo informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego publikujemy szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na zjazd publiczny.

Ponadto informujemy iż ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert - aktualny termin składania ofert: 9 lutego 2015r. godz. 11:00.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302