



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.5.2015

Nowa Dęba, 2 lutego 2015r.



Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka, gmina Nowa Dęba

W dniu 30 stycznia 2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie nr 1 :

Studnie DN1000 i DN1200 jako betonowe. Zastosować Studnie jako systemowe z przejściami (kineta) wykonanymi w trakcie prefabrykacji. Kineta monolityczna, połączenia na uszczelkę.

Odpowiedz na pytanie nr 2 :

Średnica studni DN600 jest jako PP1 (prydomowa przepompownia) w okrojonym zakresie ona nie występuje.

Dodatkowo informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego publikujemy szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na zjazd publiczny.

Ponadto informujemy iż ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert - aktualny termin składania ofert: 9 lutego 2015r. godz. 11:00.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Orłowski

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302