




# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.7.2015

Nowa Dęba, 5 lutego 2015r.



**Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka, gmina Nowa Dęba**

W dniu 3 lutego 2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

### **Odpowiedz na pytanie nr 1:**

Przedmiar robót stanowi element uzupełniający dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczną. Oferent powinien na etapie oferowania przewidzieć wszystkie elementy, urządzenia oraz roboty towarzyszące do wykonania i prawidłowej pracy układu kanalizacji sanitarnej, które występują w dokumentacji projektowej a nie ma ich w ST i przedmiarze robót. Uwzględniając to w swojej ofercie należy ująć kalkulację robót, które mogłyby wystąpić podczas prowadzenia robót niezbędnych do wykonania zadania, a nie są ujęte w w/w dokumentacji np. dodatkowe odwodnienie ze względu na duże wahania wód gruntowych. Zgodnie z działem XII SIWZ umowa ma charakter ryczałtowy.

### **Odpowiedz na pytanie nr 2:**

Przewierty sterowane o średnicach 90/200/250 mm należy wykonać zgodnie z plikiem „operat wodnoprawny”, plik „przejście pod DK nr 9”, oraz plik „profile przejścia pod drogą” zamieszczonymi w załącznikach nr 7 do SIWZ

### **Odpowiedz na pytanie nr 3 i 4:**

Na stronie internetowej Zamawiającego publikujemy uzupełniony przedmiar robót.

Dodatkowo informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego publikujemy uzupełnienia dokumentacji technicznej o mapy z ponumerowanymi przejściami wykonywanymi przewiertem, oraz o przejście pod DK nr 9.

**Ponadto informujemy iż ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert - aktualny termin składania ofert: 11 lutego 2015r. godz. 11:00.**

BURMISTRZ

*mgr. Wiesław Ordon*

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302