

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka, gmina Nowa Dęba”

**Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
woj. podkarpackie
tel. 015 8462671
faks 015 8465137**

**Wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm., dalej zwana PZP), niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ):

1. W Dokumentacji Technicznej Dobór Przepompowni oraz Projekt Techniczny znajdują się opisy i rysunki obejmujące 13 szt. sieciowych przepompowni ścieków i 1 szt. przydomowej przepompowni ścieków. Natomiast Przedmiary robót, Ogłoszenie o Zamówieniu, SIWZ obejmuje w zakresie rzeczowym 10 szt. sieciowych przepompowni ścieków. Proszę o wyjaśnienie które przepompownie objęte są zakresem rzeczowym w danym przetargu?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących sieciowych przepompowni ścieków i pomp w nich montowanych?

Z poważaniem