

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba

dotyczy: przetargu na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka Gmina Nowa Dęba

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 02.02.2015 r odpowiedzi Zamawiającego na pytania oferentów stwierdzamy, że Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące jednoznacznego określenia zakresu robót objętego przetargiem.

Z opublikowanych odpowiedzi można domniemywać, że oferenci powinni przyjąć przy sporządzaniu oferty ilości robót określone w przedmiarach załączonych do SIWZ, chociaż zgodnie z zapisami z punktem 6 rozdziału III SIWZ przedmiary stanowią element uzupełniający.

1) Proszę o potwierdzenie w/w stwierdzenia.

2) Ponadto proszę o odpowiedź, gdzie należy wykonać przewierty sterowane o średnicy 200 i 250 mm. (które są w przedmiarze robót). Takie elementy robót, zgodnie z załączonym projektem nie występują na żadnym kolektorze

3) Zgodnie z rysunkami szczegółowymi przewiertów sterowanych ilość przewiertów pod drogami i pod potokami jest następująca:

- rurą fi 315 mm – 228 mb

- rurą fi 160 mm – 116 mb.

Ilość ta nie ma odzwierciedlenia w przedmiarze robót dotyczącym sieci

4) W przedmiarze robót nie występują też rury osłonowe fi 315mm, które uwidocznione są w projekcie w ilości około 140 mb. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o tę pozycję.

Z poważaniem
D Y R E K T O R
ds. Przygotowania i Realizacji Produkcji

Hubert Chrostowski