



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.2.3.2015

Nowa Dęba, 2 lutego 2015r.



Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka, gmina Nowa Dęba

W dniu 23 stycznia 2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż betonowe.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

NIE. Studnie z tworzywa sztucznego nie są równoważne do studni betonowych. Ze względu na występowanie wysokich stanów wód gruntowych za stosowne uznaje się zastosować studnie betonowe.

Dodatkowo informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego publikujemy szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na zjazd publiczny.

Ponadto informujemy iż ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert - aktualny termin składania ofert: 9 lutego 2015r. godz. 11:00.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302