

Dotyczy przetargu : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka, gmina Nowa Dęba”

ilość załączników: 47
podpis: [podpis]

Gmina Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba

**Wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm., dalej zwana PZP), niniejszym wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ):

1. Czy Zamawiający uzna za równoważne w przepompowniach sieciowych zbiorniki monolityczne wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PEHD z dnem soczewkowym zapobiegającym gromadzeniu osadów w części przydennej.
2. Mając na uwadze bezpieczeństwo podczas użytkowania przepompowni ścieków i prawidłową pracę pomp, czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczone szafy sterownicze posiadały: certyfikat CE i B.

Z poważaniem




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.3.1.2015

Nowa Dęba, 25 lutego 2015r.



Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Alfredówka, gmina Nowa Dęba

W dniu 20 lutego 2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedz publikujemy poniżej:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Nie, studnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wszystkie wbudowane materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z zapisami działu III. 4 SIWZ.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302