



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.5.2.2015

Nowa Dęba, 13 kwietnia 2015r.



Dotyczy: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba poprzez remont ulic Słowackiego, Jasna i Zacisze w Nowej Dębie

W dniu 9 kwietnia 2015r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

Proszę o zamieszczenie projektu odwodnienia remontowanych dróg (Jasna, Słowackiego) lub wskazanie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej, załączona dokumentacja projektowa nie zawiera informacji o konieczności rozbudowy odwodnienia, jednak przedmiar robót obejmuje montaż dodatkowych studni, przykanalików i wpustów.

Odpowiedz na pytanie:

- W zakresie odwodnienia drogi - ulicy Jasnej istnieje odrębna dokumentacja projektowa, której znaczny zakres został już zrealizowany wcześniej. Pozostaje do wykonania odcinek kanalizacji deszczowej od istniejącej studni D7 do studni D9 wraz z przykanalikami o łącznej długości 60 mb a nie jak podano w przedmiarach robót 49 mb. Ponadto w przedmiarach robót omyłkowo podano liczbę studni do wykonania 3 szt. a powinno być 2 szt. W załączeniu przesyłam stosowną część projektu kanalizacji deszczowej oraz poprawiony przedmiar robót.
- W zakresie odwodnienia drogi - ulicy Słowackiego do dokumentów przetargowych nie dołączono części projektu dotyczącej odwodnienia. W załączeniu projekt odwodnienia ulicy Słowackiego.

Ponadto informujemy, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) do dnia 20 kwietnia 2015 r. do godz. 11:00.
- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, w pok. 104 w dniu **20 kwietnia 2015 r.** o godz. **11:05.**

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordan

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a