



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 29 grudnia 2016r.

j  
o 3

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.**

W dniu 23 grudnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

**Pytanie:**

Zgodnie z punktem 5. opisu technicznego projektu "Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni, przebudową instalacji elektrycznej": w istniejącej kotłowni znajduje się kocioł gazowy JUBAM Gaz o mocy grzewczej 460 kW, natomiast w punkcie 4.1 projektu "Instalacja centralnego ogrzewania" wskazano kocioł gazowo-olejowy typu MK-1-140, 110-170 k, który należy pozostawić bez zmian. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. Dokumentacja projektowa nie pokazuje gdzie zlokalizowane jest istniejące źródło ciepła, które według przedmiaru należy zdemontować.

**Odpowiedź na pytanie:**

Wystąpiła pomyłka w opisie technicznym , stary kocioł JUBAM GAZ zostaje zdemontowany a na jego miejsce projektowana jest kaskada gazowych kotłów wiszących . Stary kocioł gazowy JUBAMGAZ zlokalizowany jest w kotłowni w piwnicach .

**Pytanie:**

Zgodnie z dokumentacją projektową, projektowane obciążenie cieplno wynosi 97 kW, natomiast kotły zaprojektowano na moc 345 kW. Prosimy o sprecyzowanie czy projektowana kaskada kotłowa będzie dodatkowo zasilać inne obiegi, ponieważ źródło ciepła jest stanowczo przewymiarowane.

**Odpowiedź na pytanie:**

Należy wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie:**

Prosimy o podanie informacji dotyczącej instalacji ciepłej wody użytkowej, tj. w jaki sposób jest przygotowywana ciepła woda użytkowa.

**Odpowiedź na pytanie:**

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo za pomocą elektrycznych podgrzewaczy wody .

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordon*

.....  
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

