



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 10 stycznia 2017r.

Dotyczy: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.

W dniu 2 stycznia 2017r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

1. Opis projektu budowlano-wykonawczego branży sanitarnej „Szkoła podstawowa w Cyganach” pkt 5. **Kotłownia** zakłada wymianę podzespołów kotłowni tj. pompy, zawory mieszajace, zawory odcinające itp. natomiast przedmiar robót nie zawiera wyżej wymienionych robót. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie:

Należy wykonać całą nową kotłownię, na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/przetarg_115.html) zamieszczamy erratę projektu budowlano – wykonawczego dotyczącą Instalacji centralnego ogrzewania.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302