



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 11 stycznia 2017r.



Dotyczy: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.

W dniu 30 grudnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie:

Profile okienne trzykomorowe, szyby standardowe Float 4/16/4, wartość współczynnika przenikania ciepła dla okna $U < 0,9$ - okna o powyższych parametrach nie są produkowane (obecnie najwięzsze profile są 5 komorowe), a współczynnik $U < 0,9$ dla całego ona jest nieosiągalny.

Odpowiedź na pytanie:

Trzeba utrzymać współczynnik przenikania ciepła 0,9 okno wykonać, jako profil 6 komorowy, trójszybowe.

Pytanie:

W zestawieniu stolarki okiennej nie ma zaznaczonych elementów okien, które mają być uchylne lub rozwiemo – uchylne.

Odpowiedź na pytanie:

Okna należy wykonać zgodnie z systemem otwierania okien istniejących.

Pytanie:

W jakim kolorze i z jakiego materiału ma być wykonana stolarka drzwiowa.

Odpowiedź na pytanie:

Stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze brązowym, nie dotyczy drzwi o odporności ogniowej.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302