



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 27 grudnia 2016r.



**Dotyczy: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.**

W dniu 20 grudnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

**Pytanie:**

W przedmiarze branży remontowo-budowlanej w elemencie nr 7. Docieplenie stropodachu, brak pozycji izolacji papą nawierzchniową która jest w opisie technicznym projektu, proszę o informację czy należy dodać pozycję do przedmiaru.

**Odpowiedz na pytanie:**

Tak – należy dodać warstwę papy.

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordon*

.....  
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a